

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
об актуализации схемы теплоснабжения
города Горняк на 2022 год

г.Горняк

7 июня 2021 года

На публичных слушаниях присутствует всего 34 участника (депутаты районного Совета депутатов, Горняцкого городского Совета депутатов, главы муниципальных образований Локтевского района, должностные лица и работники Администрации района, городского и сельских поселений, руководители предприятий, учреждений, жители города).

Ведущий публичных слушаний – Чичикин Сергей Викторович – первый заместитель главы Администрации района по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи.

Секретарь публичных слушаний – Зилинская Маргарита Павловна – начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района.

Первый заместитель главы Администрации района по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи Чичикин Сергей Викторович сообщил присутствующим следующее:

- инициатором публичных слушаний является администрация Локтевского района;

- приступить к проведению публичных слушаний об актуализации схемы теплоснабжения города Горняк, обнародованном на официальном сайте муниципального образования Локтевский район Алтайского края, в соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Локтевский район Алтайский край.

Выступающие участники публичных слушаний:

1. Чичикин С.В. – председатель комиссии по обеспечению организации и проведению публичных слушаний об актуализации схемы теплоснабжения города Горняк Локтевского района на 2022 год:

- в соответствии с Уставом муниципального образования Локтевский район и Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Локтевский район Алтайский край, Постановлением Администрации района от 18.05.2021 № 144 «О проведении публичных слушаний об актуализации схемы теплоснабжения города Горняк на 2022 год» принято решение о проведении публичных слушаний.

Актуализация схемы теплоснабжения города Горняк на 2022 год обнародована на официальном сайте муниципального образования Локтевский район Алтайского края.

Создана комиссия по обеспечению организации и проведению публичных слушаний об актуализации схемы теплоснабжения города Горняк Локтевского района на 2022 год, которой принимались предложения и рекомендации.

2. Паранько А.М. – начальник отдела ПТО ООО «Тепловые системы»:

Актуализация схемы теплоснабжения выполняется в целях уточнения существующих схем, вызванного изменениями исходных данных, для удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Базовым годом для актуализации схемы теплоснабжения является 2020 год.

В городе Горняк преобладает централизованное теплоснабжение от котельных ООО «Тепловые системы».

Величина присоединенной тепловой нагрузки составляет 27,26 Гкал/ч.

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении по городу составляет 96,512 км.

На котельных города Горняка установлено 46 водогрейных котлов с суммарной установленной тепловой мощностью 52,27 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка составляет 27,26 Гкал/ч, т.е. котельные располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того, имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок. Присоединенная нагрузка составляет 52,15 % ($27,26 / 52,27 * 100$).

На момент разработки схемы теплоснабжения планируется в 2022 году за счет бюджетных средств выполнение мероприятий по реконструкции тепловых сетей котельных № 9 «Новая баня», № 14 «Новый стройгаз», № 10 «ЦРБ», № 1 «Поселковая», путем закольцовки сетей с новой модульной котельной по адресу г. Горняк ул. Сигнальная, 38, позволят ликвидировать источник теплоснабжения № 9 «Новая баня», № 14 «Новый стройгаз», № 10 «ЦРБ», № 1 «Поселковая» в 2022 году.

Объемы капитальных вложений

Объемы необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них в текущих ценах с учетом НДС до 2027 составят 227 188,09 тыс. руб.

Таким образом, в ходе актуализации схемы теплоснабжения на 2022 год была проведена:

- актуализация полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год;
- актуализация в плане модернизации котельного оборудования на источнике тепловой энергии на 2022-2027 гг.;
- актуализация в плане реконструкции или замены участков тепловых сетей на 2022-2027 гг.

Выступления закончены.

Резолютивная часть:

По результатам выступлений первый заместитель главы Администрации района по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи Чичикин С.В. отметил:

1. В ходе проведения публичных слушаний об актуализации схемы

теплоснабжения города Горняк на 2022 год больше предложений и дополнений не поступило.

2. Признать публичные слушания об актуализации схемы теплоснабжения города Горняка на 2022 год состоявшимися.

3. Комиссии по обеспечению организации и проведению публичных слушаний об актуализации схемы теплоснабжения города Горняка Локтевского района на 2022 год результаты публичных слушаний обнародовать официальном сайте муниципального образования Локтевский район Алтайского края.

4. Направить протокол и итоговый документ о результатах проведения публичных слушаний главе Администрации района для рассмотрения.

Резолютивная часть утверждена единогласным голосованием.

Публичные слушания считать закрытыми.

Первый заместитель главы Администрации района
по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, транспорту и связи

С.В.Чичикин

Секретарь

М.П.Зилинская