

**ПРОТОКОЛ**  
**публичных слушаний**  
**об актуализации схемы теплоснабжения**  
**города Горняк на 2023 год**

г. Горняк

22 июня 2022 года

На публичных слушаниях присутствует всего 32 участника (депутаты районного Совета депутатов, Горняцкого городского Совета депутатов, главы муниципальных образований Локтевского района, должностные лица и работники Администрации района, городского и сельских поселений, руководители предприятий, учреждений, жители города).

Ведущий публичных слушаний – Чичикин Сергей Викторович – первый заместитель главы Администрации района по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи.

Секретарь публичных слушаний – Зилинская Маргарита Павловна – начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района.

Первый заместитель главы Администрации района по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи Чичикин Сергей Викторович сообщил присутствующим следующее:

- инициатором публичных слушаний является администрация Локтевского района;

- приступить к проведению публичных слушаний об актуализации схемы теплоснабжения города Горняк, обнародованном на официальном сайте муниципального образования Локтевский район Алтайского края, в соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Локтевский район Алтайский край.

Выступающие участники публичных слушаний:

1. Чичикин С.В. – председатель комиссии по обеспечению организации и проведению публичных слушаний об актуализации схемы теплоснабжения города Горняк Локтевского района на 2023 год:

- в соответствии с Уставом муниципального образования Локтевский район и Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Локтевский район Алтайский край, Постановлением Администрации района от 01.06.2022 № 257 «О проведении публичных слушаний об актуализации схемы теплоснабжения города Горняк на 2023 год» принято решение о проведении публичных слушаний.

Актуализация схемы теплоснабжения города Горняк на 2023 год обнародована на официальном сайте муниципального образования Локтевский район Алтайского края.

Создана комиссия по обеспечению организации и проведению публичных слушаний об актуализации схемы теплоснабжения города Горняк Локтевского района на 2023 год, которой принимались предложения и рекомендации.

2. Паранько А.М. – начальник отдела ПТГО ООО «Тепловые системы»:

Актуализация схемы теплоснабжения выполняется в целях уточнения существующих схем, вызванного изменениями исходных данных, для удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Базовым годом для актуализации схемы теплоснабжения является 2021 год.

В городе Горняк преобладает централизованное теплоснабжение от котельных ООО «Тепловые системы».

Величина присоединенной тепловой нагрузки составляет 27,1 Гкал/ч.

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении по городу составляет 105,686 км.

На котельных города Горняка установлено 47 водогрейных котлов с суммарной установленной тепловой мощностью 53,64 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка составляет 27,1 Гкал/ч, т.е. котельные располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, кроме того, имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок. Присоединенная нагрузка составляет 50,52 % ( $27,1 / 53,64 * 100$ ).

На момент разработки схемы теплоснабжения планируется в 2023-2024 году за счет бюджетных средств выполнение мероприятий по реконструкции тепловых сетей котельных № 10 «ЦРБ», № 1 «Поселковая».

Объемы капитальных вложений

Объемы необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них в текущих ценах с учетом НДС до 2027 составят 1594,22 тыс. руб.

Таким образом, в ходе актуализации схемы теплоснабжения на 2023 год была проведена:

- актуализация полезного отпуска тепловой энергии на 2023 год;
- актуализация в плане модернизации котельного оборудования на источнике тепловой энергии на 2023-2027 гг.;
- актуализация в плане реконструкции или замены участков тепловых сетей на 2023-2027 гг.

Выступления закончены.

*Резолютивная часть:*

По результатам выступлений первый заместитель главы Администрации района по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи Чичикин С.В. отметил:

1. В ходе проведения публичных слушаний об актуализации схемы теплоснабжения города Горняк на 2023 год больше предложений и дополнений не поступило.

2. Признать публичные слушания об актуализации схемы теплоснабжения города Горняка на 2023 год состоявшимися. \*

3. Комиссии по обеспечению организации и проведению публичных слушаний об актуализации схемы теплоснабжения города Горняка Локтевского района на 2023 год результаты публичных слушаний обнародовать официальном сайте муниципального образования Локтевский район Алтайского края.

4. Направить протокол и итоговый документ о результатах проведения публичных слушаний главе Администрации района для рассмотрения.

Резолютивная часть утверждена единогласным голосованием.

Публичные слушания считать закрытыми.

Первый заместитель главы Администрации района  
по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству,  
строительству, транспорту и связи

С.В.Чичикин

Секретарь

М.П.Зилинская

Результаты  
публичных слушаний об актуализации схемы теплоснабжения  
города Горняк на 2023 год

Публичные слушания об актуализации схемы теплоснабжения города Горняк на 2023 год проведены 22 июня 2022 года в помещении Администрации Локтевского района в соответствии с постановлением Администрации Локтевского района от 01.06.2022 № 257 «О проведении публичных слушаний об актуализации схемы теплоснабжения города Горняка на 2023 год».

Актуализация схемы теплоснабжения города Горняк обнародована на официальном сайте муниципального образования Локтевский район Алтайского края.

В проведении публичных слушаний приняли участие 32 человека.

Ранее поступили предложения от ООО «Тепловые системы» по актуализации следующих показателей:

- актуализация полезного отпуска тепловой энергии на 2023 г.;
- актуализация в плане модернизации котельного оборудования на источнике тепловой энергии;
- актуализация в плане реконструкции или замены участков тепловых сетей.

Протокол и итоговый документ о результатах проведения публичных слушаний направлен главе Администрации района для рассмотрения.

Председатель комиссии



С.В.Чичикин