

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017

№ 225

г. Горняк

Об утверждении перечней первичных средств пожаротушения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Алтайского края от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной безопасности в Алтайском крае», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории МО город Горняк Локтевского района Алтайского края, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, который рекомендовано иметь гражданам в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Город Горняк, согласно приложению №1.

2. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования муниципального образования Город Горняк, согласно приложению №2.

3. Разместить настоящее постановление на информационном стенде Администрации города и сайте Локтевского района loktevskiy-rn.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Горняка

Д.А.Лопарев

Приложение № 1
к постановлению
Администрации г.Горняка
Локтевского района
от 18.09.2017 № 225

Перечень
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, который
рекомендовано иметь гражданам в помещениях и строениях, находящихся в
их собственности (пользовании) на территории муниципального образования
Город Горняк

№ п/п	Наименование зданий и помещений	Защищае мая площадь	Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря. (штук)			
			Порошко вый огнетуши тель ОП-4 (или аналогичн ый)	Ящик с песком емкостью 0,5м3	Бочка с водой и ведро	Багор, топор, лопата
1	Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	-
2	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания	Здание	1 (*)	-	1 (*)	1, 1, 1 (*)
3	Частные жилые дома для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	1, 1, 1
4	Индивидуальные гаражи	Гараж	1	-	-	-
5	Многоквартирные жилые дома	Квартира	1	-	-	-

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение № 2
к постановлению
Администрации г.Горняка
Локтевского района
от 18.09.2017 № 225

Перечень
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря,
которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования
муниципального образования Город Горняк

п/п	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации пожарного щита
1	Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л	2
	- порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг	1
	ОП-10/9 ОП- 5/4	2
2	Лом	1
3	Ведро	1
4	Багор	1
5	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м	1
6	Лопата штыковая	1